

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ31.В.00092
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628792
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Уралэлектропласт".

Адрес: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 114, офис 19. ОГРН: 1095904012820. Телефон (34249) 66-488, факс (34249) 23-484.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Уралэлектропласт".

Адрес: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 114, офис 19. ОГРН: 1095904012820. Телефон (34249) 66-488, факс (34249) 23-484.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "СИГНАЛ 01" (ООО "СИГНАЛ 01"), 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 17, корпус 1,

Телефон (3812) 51-12-38, факс (3812) 51-12-38. ОГРН: 1025500758656. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ31 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубы гладкие и гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, с наружным диаметром:

(16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)мм., выпускаемые по ТУ 2248-001-63297260-2010. Вид продукции - строительные изделия.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), статья 142 пункт 3.

ГОСТ Р 53313-2009 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (для групповой прокладки). ГОСТ 27473-87.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование производственного объединения, в котором проведены испытания)

Протокол сертификационных испытаний №7-Z/10 от 12.11.2010 г., выданный Федеральным государственным унитарным предприятием "Омское производственное объединение "Иртыш", 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18. ССПБ.RU.ИН.051 от 23.04.2009 г. Отчет о сертификационных испытаниях №18 от 16.11.2010 г., выданный государственным учреждением "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Омской области", 644076, г. Омск, ул. П. Осминина, 32. ССПБ.RU.ИН.144 от 23.04.2009 г. Акт №154 от 28.10.2010 г. о результатах анализа состояния производства. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2011 по 01.02.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Быков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.И. Демин